



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
Юридический адрес: Старо-Петергофский пр., д. 24, Санкт-Петербург, 190020
Почтовый адрес: ул. Оборонная д. 51, п. Мурино, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.,
188662
тел: 640-05-65

Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района
Адрес местонахождения: Ленинградская область, г. Бокситогорск ул. Заводская д. 10, 8 (81366)
4-39-04, 4-39-05
e-mail: boxogpn@mail.ru
(для районных ОНД)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального
контроля)

Предписания № 198/1/1 но устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2
комбинированного вида» ИНН 4722002195 ОГРН 10347005507445

полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя - правообладателя
объекта защиты)

во исполнение распоряжения Отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Бокситогорского района УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области от 01.08.2016 № 198

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должность
руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении
проверки)

в период с 10 ч 00 мин. "05" сентября 2016 г. по 10 ч 00 мин. "30" сентября 2016 г.
проведена плановая проверка начальником отделения ОНД и ПР Бокситогорского района
УНДиПР Главного управления МЧС России по Ленинградской области майором внутренней
службы Печниковой С.Н. в отношении объекта защиты: помещения взрослой поликлиники,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский район, г. Пикалево, ул.
Школьная, д. 48

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов)
органа ГПН

проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с заведующим МБДОУ «ДС № 2 КВ» г. Пикалево Урбанской Тамарой Елизаровной

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при
проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной
безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (статья, часть, абзац) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	Двери, ведущие из групп на лестничные клетки, не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.	Основание: 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2 ст. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6 СП 1.13130-2009 п. 4.2.7	01.08.2017	
2	На отделочные материалы, примененные для окраски стен в спальном помещении группы № 2, не предоставлена информации о показателях пожарной опасности.	Основание: статья 134 п.3,п.7 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2017	
3	Декоративно-отделочные материалы примененные для отделки потолка в помещении группы № 6 (плитка из пенополистирола), не соответствует требованиям нормативных документов (класс пожарной опасности выше КМ 2).	Основание: статья 134 п. 3 п.7 таблица 27, таблица 28 таблица 29 123 ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области майор вн. службы Печникова Светлана Николаевна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

сотрудника (-ов) органа ГИИ проводившего (-их) проверку)



(подпись)

« 30 » сентября 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Урбан

(подпись)

«_30_»_сентября 2016_г.

Заведующий И. Г. Яков

ООО "Урбан" г. Урбан

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии)).

должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица.

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)